



# COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Provincia di Monza e Brianza

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 31 del 25/06/2014**

**Oggetto: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "LEGA NORD PADANIA" IN MERITO A: "SITUAZIONE MURO DI CINTA PARCO - VIA VILLA"**

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di Giugno alle ore 20:50, presso questa Sede Comunale, convocati - in sessione Pubblica Straordinaria ed in Prima convocazione - con avviso scritto del Presidente, notificato a norma di legge, i signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata nei 3 giorni lavorativi precedenti l'adunanza.

Assume la Presidenza il Sig. PICCOLOTTO ADRIANO Presidente assistito dal Segretario Generale, SODANO UMBERTO

All'appello risultano:

PICCOLOTTO ADRIANO	Presente
MEREGALLI RENATO	Presente
TREMOLADA MARCO	Presente
BAIARDI INNOCENZA	Presente
SANVITO AUGUSTO	Presente
DIRUPATI SELENE MARIA	Presente
PELLI VANDA	Presente
CEGLIA ALESSANDRO	Assente
D'ANGELO GIOVANNA	Presente
BIANCONI MARCO	Presente
BIASSONI SILVANA	Presente
BLASI SERGIO	Presente
BLASIGH FABIO	Presente

Totale Presenti 12 - Totale assenti 1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.


OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "LEGA  
NORD PADANIA" IN MERITO A: "SITUAZIONE MURO DI CINTA PARCO -  
VIA VILLA"

Il Presidente dà la parola al Consigliere Marco Bianconi che dà lettura dell'interpellanza presentata e qui allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Risponde l'Assessore Marco Tremolada che legge la relazione dell'Ufficio Tecnico comunale qui allegata sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Il Consigliere Marco Bianconi si dichiara soddisfatto.

Gli interventi del Consigliere Marco Bianconi e dell'Assessore Marco Tremolada sono stati registrati integralmente a mezzo dispositivo apposito e saranno conservati presso gli uffici comunali.



**Oggetto: Interpellanza ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale**

**TITOLO : Situazione muro di cinta Parco – Via Villa**

**CONSIDERATO che :**

- 1) Da diversi mesi il marciapiede di via Villa risulta non transitabile a causa del muro pericolante a confine con il Parco di Monza;
- 2) La segnaletica di cantiere risulta essere incompleta e non conforme al codice della strada;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHIEDE ALL' ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI DI CONOSCERE:**

- 1) Quali sono i tempi per il ripristino;
- 2) le eventuali responsabilità del danno, che sta causando disagio al pubblico passaggio;
- 3) Quali iniziativa intende prendere l'Assessore ai Lavori Pubblici al fine di rimuovere con urgenza il pregiudizio per quanto riguarda le segnaletica di cantiere;

Vedano al Lambro, 15/06/2014

  
Bianconi Marco  
Lega Nord



# COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

## Provincia di Monza e Brianza

Largo Repubblica, 3  
20854 Vedano al Lambro (MB)  
telefono 039.2486.1 - telefax 039.491786  
[www.comune.vedanoallambro.mb.it](http://www.comune.vedanoallambro.mb.it)  
P.I.00742750961  
C.F. 03131650156

Ufficio Tecnico - [lodi@vedanolambro.it](mailto:lodi@vedanolambro.it)  
telefono 039.2486.328

Allegato a delibera C.C. N° ..... 31 ..... del 25-06-2014 Vedano al Lambro, 20.06.2014

Egr.

**ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI**  
sede

**OGGETTO: Quesito riguardante l'interpellanza prot. 4947 del 19.06.2014 sul cedimento, in via Villa, del muro di proprietà del Parco di Monza**

Con riferimento all'interpellanza in oggetto, riguardante il cedimento di porzione del muro di proprietà del Parco Monza, a seguito del quale si è provveduto a parziale chiusura del marciapiede pedonale e di parcheggi pubblici fronte immobile di cui al civico 38 di via Villa e per la quale è stato richiesto di chiarire:

1. quali sono i tempi di ripristino
2. quali sono le responsabilità del danno che sta causando disagio al pubblico passaggio;
3. quali iniziative intende prendere l'Assessore ai lavori pubblici al fine di rimuovere con urgenza il pregiudizio per quanto riguarda la segnaletica stradale

con la presente si comunica e specifica quanto segue:

premesse che:

- la problematica in oggetto è stata riscontrata in data 27.02.2014 a seguito di comunicazione ricevuta dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza;
- in data 28.02.2014 l'Ufficio scrivente ha proceduto ad effettuare la messa in sicurezza mediante puntellatura della porzione di muro interessato, al fine di scongiurare eventuali crolli sul sedime stradale di Vedano, evitando problematiche con i veicoli di passaggio sulla via Villa. Lo stesso inoltre ha provveduto alla rimozione del manto bituminoso nell'area prospiciente al cedimento del manufatto rilevando un tombino interrato della fognatura pubblica con all'interno posizionato un tubo con evidenti crepe. Nel contempo l'Ufficio ha provveduto, in collaborazione con l'Ufficio di Polizia Locale, a compartimentare l'area interessata mediante l'utilizzo di transenne e mediante il posizionamento di cartellonistica stradale di cantiere.
- In data 28.02.2014, l'Ufficio ha proceduto ad inviare alla Società BrianzAcque srl una richiesta di verifica alla linea fognaria, da effettuarsi mediante video ispezione, ricevendo in data 23.03.2014 prot. n. 2624 l'esito del controllo dal quale si evince che "dalle immagini la condotta non presenta anomalie tali da causare un cedimento strutturale del muro".
- In data 28.02.2014, al fine di escludere dalle possibili cause del cedimento i sottoservizi pubblici passanti per il tratto di via Villa, è stato altresì richiesto ad Amiacque s.r.l., gestore del



# COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

## Provincia di Monza e Brianza

Largo Repubblica, 3  
20854 Vedano al Lambro (MB)  
telefono 039.2486.1 - telefax 039.491786  
[www.comune.vedanoallambro.mb.it](http://www.comune.vedanoallambro.mb.it)  
P.I. 00742750961  
C.F. 03131650156

Ufficio Tecnico - [lodi@vedanolambro.it](mailto:lodi@vedanolambro.it)  
telefono 039.2486.328

servizio idrico integrato comunale, di effettuare una verifica di anomalie della condotta dell'acqua potabile. Il Gestore non ha evidenziato perdite dalle proprie linee.

- Espletate le verifiche preliminari dei sottoservizi comunali sul territorio di Ns. competenza, dalle quali non sono emerse anomalie tali da causare le problematiche dei cedimenti, L'Ufficio, con comunicazione indirizzata al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza del 01.04.2014 prot. 2877 ha richiesto di risolvere la problematica in stretta collaborazione consigliando l'espletamento preliminare delle seguenti opere di accertamento:
  - 1) Predisposizione prove penetro metriche da effettuarsi secondo le indicazioni di un tecnico geologo, da incaricare, al fine di accertare eventuale presenza di occhio pollino;
  - 2) Eventuale scavo successivo alle prove di cui al punto 1), da effettuarsi mediante mezzo meccanico, al fine di provvedere al riempimento dell'eventuale "sacca vuota" rilevata al di sotto della quota  $\pm 0,00$ ;
  - 3) Verifica stabilità del muro a seguito delle opere previste al punto 2);
  - 4) Confronto tra tecnici del Comune di Vedano e tecnici del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, a seguito delle verifiche dei precedenti punti, sulle successive fasi da eseguirsi e sulle rispettive competenze dei costi da affrontare.
- A seguito dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto, il Responsabile dell'area tecnica del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza si è reso concorde all'effettuazione di quanto proposto dallo Scrivente;
- In data 15.04.2014 è stato effettuato ripristino di porzione della corsia nella quale era stato precedentemente effettuato in taglio del manto bituminoso stradale, mantenendo comunque un'area di sicurezza compartimentata per eventuali improvvisi cedimenti del muro;
- In data 15.05.2014, su esplicita richiesta dello Scrivente, si è concordato un nuovo sopralluogo con i tecnici di BrianzAcque al fine di escludere qualsiasi problematica legata alla condotta fognaria. In tale sede è stato concordato una nuova video ispezione da effettuarsi a condotta asciutta e a seguito della pulizia del fondello della condotta.
- In data 03.06.2014 è stato dato incarico a uno studio di ingegneria al fine di espletare delle indagini mediante l'ausilio di geo-radar per la rilevazione di eventuali occhi pollini sotto la sede stradale e per il quali si è in attesa di quanto riscontrato;
- In data 12.06.2014 è stata espletata da BrianzAcque la verifica di cui al precedente punto, e, alla data odierna, non risulta esser stato inoltrato allo scrivente l'esito di quanto accertato;
- Alla data odierna, 20.06.2014, L'ufficio è in attesa di ricevere l'esito delle prove effettuate dallo studio di ingegneria e dell'esito della video ispezione effettuata da Brianzacque;

quanto sopra premesso, si comunica quanto segue:

1. Non risulta possibile ad oggi quantificare precisamente la tempistica di rimozione del disagio sino a quando non verrà rilevata la causa della problematica. Gli Enti coinvolti saranno sollecitati al fine di poter ripristinare lo stato dei luoghi nel più breve tempo possibile. Si stima in 10 giorni lavorativi il tempo necessario per realizzare i lavori;



# COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

## Provincia di Monza e Brianza

Ufficio Tecnico - [lodi@vedanolambro.it](mailto:lodi@vedanolambro.it)  
telefono 039.2486.328

Largo Repubblica, 3  
20854 Vedano al Lambro (MB)  
telefono 039.2486.1 - telefax 039.491786  
[www.comune.vedanoalambro.mb.it](http://www.comune.vedanoalambro.mb.it)  
P.I. 00742750961  
C.F. 03131650156

2. Ad oggi non è possibile definire con certezza le cause della problematica; è possibile ipoteticamente attribuire la problematica ad una perdita della condotta fognaria a seguito della quale può esser stata dilavata la parte fine della composizione del terreno, comportando un cedimento sulla porzione stradale e interessando contestualmente il terreno su cui poggia il muro di proprietà del Parco di Monza, ovvero, alla presenza di un occhio pollino latente posizionato al di sotto della porzione stradale e del muro, ovvero, la contestuale presenza delle due problematiche.
3. La cartellonistica stradale di cantiere risulta esser stata più volte riposizionata a seguito del continuo spostamento da parte di cittadini e conducenti di veicoli interessati a parcheggiare nelle immediate vicinanze all'area in oggetto. Si provvederà comunque ad effettuare nuovamente un controllo, in stretta collaborazione con il Comando di Polizia Locale, del posizionamento a norma di legge dei relativi cartelli stradali in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.



**Il responsabile del Servizio Tecnico**  
(Arch. Alberto Gaiani)